



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**MINISTÉRIO DA CULTURA**  
**INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL-IPHAN**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO RIO DE JANEIRO**

Avenida Rio Branco, nº46 – 3º andar – Sala 302

20.090-002 – Centro – Rio de Janeiro/RJ

[gabinetcj@iphan.gov.br](mailto:gabinetcj@iphan.gov.br)

Tel. 2233-7993 – Fax 2233-7411

Ofício/GAB/IPHAN-RJ nº 0395/14

Prot. nº 01500.001393/2014-12

Em, 28/04/2014

À

**ESCOLA DE ARTES VISUAIS / PARQUE LAGE**

Ilma. Sra. Diretora Claudia Saldanha

Rua Jardim Botânico, 414 - Jardim Botânico

Rio de Janeiro – RJ

22.461-000

Assunto: **Responde ao Ofício/EAV/SEC nº 010/2014 – Intervenção artística no Parque Lage para entrega do Prêmio de Cultura do Governo do Rio de Janeiro 2014**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, acusamos o recebimento do Ofício SEC/EAV nº 010/2014, datado de 31/03/2014, o qual solicita autorização deste Iphan-RJ, para realização de evento artístico que marcará a entrega do Prêmio de Cultura 2014, a ser realizado nos dias 09, 10 e 11/05/2014 nas dependências do Parque Lage, situado à Rua Jardim Botânico, nº 414, Jardim Botânico – RJ, sendo este monumento tombado pelo Iphan no processo nº 0537-T-57 e com inscrição no Livro Histórico nº 322 em 14/06/1957.

Após análise do material, consideramos que:

- 1) deverá ser providenciado isolamento entre a corda das mandalas e as argamassas da edificação nas suas áreas de contato;
- 2) as cordas não poderão, em hipótese alguma, ser fixadas por meio de perfurações nas argamassas. As instalações não poderão ocasionar danos ou outras modificações nos materiais que constituem a edificação tombada;
- 3) a colocação das cordas deverá garantir que tais elementos não estabeleçam esforços de tração que possam sobrecarregar os elementos decorativos em argamassa;
- 4) os pesos que serão colocados no terraço para fixação das mandalas não poderão danificar o piso do terraço;
- 5) toda e qualquer instalação de elementos que viabilizarão o evento nas dependências do Palácio, deverá ser realizada de modo a não danificar os materiais originais da edificação, tais como paredes, pisos e ornamentos em geral;
- 6) os gramados dos jardins, não poderão ser danificados e qualquer elemento que seja instalado para viabilizar o evento deverá ser removido ao final;

Lembramos, que a intervenção é temporária, e deverá ser desmontada logo após o término do evento.

Atenciosamente,

**Ivo Matos Barreto Júnior**

Superintendente do Iphan no Rio de Janeiro